

**Rapport visitatie 2 maart 2017**

# **Sprengenberg**

Te Haarle

Overijssel

(versie 4-4-2017)



[www.natuurzonderdremfels.nl](http://www.natuurzonderdremfels.nl)

*C.J. van Helteren, secretaris*  
*Reigershof 1 4921 VP Made*  
[cjhelteren01@hetnet.nl](mailto:cjhelteren01@hetnet.nl)

## **Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen van natuurgebied Sprengenberg te Haarle voor mensen met een lichamelijke beperking.**

Het natuurgebied Sprengenberg te Haarle is een onderdeel van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Overijssel. De heuvels bieden prachtige vergezichten en je kunt hier urenlang dwalen over glooiende heidevelden en bossen. In alle seizoenen is het genieten op De Sallandse Heuvelrug. In mei kleuren azalea's en rododendrons het gebied en de uitgestrekte heidevelden zijn op hun mooist in augustus en september als de struikheide bloeit (tekst website Natuurmonumenten). Het bezoeppunt De Pas sluit aan op een gebied met veel fietspaden en fietsroutes.

### **De visitatie**

Op 2 maart 2017 heeft een visitatiecommissie van Groen&Handicap een bezoek gebracht aan natuurgebied Sprengenberg te Haarle om met name te kijken naar de bereikbaarheid van het gebied, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen (btb).

Ook de informatievoorziening en verspreiding alsmede de communicatie van Natuurmonumenten naar de bezoekers is daarbij onder de loupe genomen.

De **visitatiecommissie** bestond uit:

Cees van Helteren	Groen&Handicap
Job Haug	Groen&Handicap
Jose Koopman	Natuurmonumenten Beleidsmedewerker Natuur, Landschap en Recreatie
Marion Plagge	Natuurmonumenten
Henk Steen	Natuurmonumenten
Imke de Jong	Natuurmonumenten Communicatieadviseur
Tony de Haan	Natuurmonumenten Architect

## Overzicht terrein



De visitatiecommissie heeft het **toekomstige informatiecentrum**, de **toekomstige horecavoorziening**, de locatie van het **toekomstige parkeerterrein** en een te **ontwikkelen wandelroute**, die onder andere geschikt is voor rolstoelgebruikers, geïdentificeerd.


Het informatiecentrum en de horecavoorziening waren tijdens de visitatie in aanbouw.

Deze locatie is een ideale uitvalbasis voor een rolstoeltoegankelijke wandeling.


Rondom het gebouw zijn geschikte paden en is er een potentie om een mooie wandeling samen te stellen.

Deze locatie heeft meerdere functies,

1. Infocentrum
2. Horecagelegenheid
3. Wandelpaden
4. Speelnatuur
5. Dierschuur
6. Zorgboerderij met moestuin
7. Dierenweide
8. Parkeergelegenheid



## Mogelijke toekomstige wandelroute (rolstoel)





Tijdens de visitatie is de bovenstaande wandelroute bekeken.

De aanduidingen op deze plattegrond verwijzen naar de onderstaande tabel met bevindingen en advies.



## 4. Bevindingen en advies (versie 11-03-2017)


()				Essentieel voor toegankelijkheid	Red
()				Urgent maar van iets lagere orde	Oranje
()				Minder urgent	Blauw
()				Voldoet al	Groen
()				Geen opmerking/geen prioriteit	Wit
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit	
<b>Bereikbaarheid</b>					
1.	Openbaar vervoer De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op ca 900 m afstand in Haarle (lijn 513 halte Kruuspunt). Dit zijn buurtbussen die niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.	1.1.	Volgens de wet moet het OV toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat de halte is afgestemd op het type bus zodat rolstoelgebruikers de transfer kunnen maken. Aangezien Syntus niet aan de wettelijke eisen voldoet en geen rolstoelen vervoerd, kunnen wij op dit gebied niet adviseren.		
<b>Parkeerplaats</b>					
Er wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd, dat ca 1,5 m hoger ligt dan de entree van de bebouwing. Vanaf het parkeerterrein wordt slingerend tussen de bomen een pad aangebracht naar de bebouwing.					
2.	Gehandicapten parkeerplaats (5). Er ontbreekt een gehandicapten parkeerplaats.	2.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breng op het toekomstige parkeerterrein meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen aan, zo dicht mogelijk bij het pad naar de bebouwing. Voor de juiste afmetingen zie de richtlijn <a href="#">‘Voetpaden voor iedereen’</a></li> </ul>		Red
		2.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorzie de parkeerplaatsen van verkeersbord E6 en zorg dat dit bord vanaf de aanrijdroute zichtbaar is.</li> </ul> 		
3.	Toegangspad vanaf parkeerplaats.	3.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat het pad vanaf de parkeerplaats goed berijdbaar is voor rollator- en rolstoelgebruikers. Zie ook het Handboek <a href="#">‘Samen op Pad’</a>.</li> </ul>		Red





( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		
		Urgent maar van iets lagere orde		
		Minder urgent		
		Voldoet al		
		Geen opmerking/geen prioriteit		
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
	Omdat het pad onder bomen gesitueerd is zal het regelmatig ontdaan moeten worden van bladeren.	3.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem het onderhoud (bladvrij maken) van het pad op in het reguliere onderhoud.</li> </ul>	
4.	Voorrijden	4.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat bezoekers die slecht ter been zijn vlak voor de gebouwen kunnen voorrijden om uit te stappen.</li> </ul>	




Horecagelegenheid





( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Prioriteit
		Urgent maar van iets lagere orde		
		Minder urgent		
		Voldoet al		
		Geen opmerking/geen prioriteit		
No	Onderwerp	no	Advies	
5.	Entree <i>* Tijdens de schouw was het gebouw in aanbouw.            Het advies bestaat uit suggesties voor de nieuwbouwplannen.</i>	5.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkom abrupte hoogteverschillen. Als deze nodig zijn, mogen ze niet hoger zijn dan 20 mm. Hoogteverschillen van meer dan 20 mm moeten met een helling worden overbrugd. Voor de juiste hellingshoek zie de richtlijn '<a href="#">Voetpaden voor iedereen</a>'.</li> </ul>	
		5.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de vrije doorgang bij het openen van één deur minimaal 850 mm is.</li> </ul> 	
	Mensen met een beperkte armfunctie en mensen met een rolstoel of rollator kunnen niet of nauwelijks deuren met drangers openen.	5.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas geen dranger toe of pas een deurautoomaat toe of zorg dat de deuren permanent open staan. Als er toch een dranger wordt toegepast dient deze zo afgesteld te worden dat de deur met één gestrekte vinger kan worden geopend.</li> <li>Eventuele drangers dienen te zijn voorzien van een sluitvertraging waarbij de deur op 90 graden 4 a 6 seconden open blijft staan.</li> </ul>	
		5.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat er direct voor de deur en direct achter de deur voldoende ruimte is voor een rolstoel (buiten het draaivlak van de deur dient een vrije draaicirkel van 1500 mm te zijn).</li> </ul>	


( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Prioriteit
		Urgent maar van iets lagere orde		
		Minder urgent		
		Voldoet al		
		Geen opmerking/geen prioriteit		
No	Onderwerp	no	Advies	
6.	Rolstoeltoegankelijk toilet Vanuit een rolstoel is niet of nauwelijks mogelijk om in het smalle gangetje de toiletdeur en bij terugkomst de portaaldeur te openen.	6.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vervang de toiletdeur en de portaaldeur (draaideuren) door een schuifdeur met een lichte bediening.</li> </ul>  <p>Let op dat bij het sluiten en het openen de vingers niet afgekneld worden ! Hou een vrije ruimte aan van ca 5 a 10 cm.</p>	
	Hanteer de juiste inrichtingseisen voor een sanitair.	6.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat een rolstoel naast de closetpot kan staan. Minimaal 0,9 m vrije ruimte aan tenminste één zijde van de closetpot.</li> </ul> 	
		6.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat een rolstoel voor de closetpot kan staan. Minimaal 1,2 m vrije ruimte recht voor de klosetpot. Pas op dat de wasbak niet te groot is, zodat de manoeuvreerruimte voor de rolstoelgebruiker wordt belemmerd .</li> </ul> 	
		6.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg voor een vrije draaicirkel van minimaal 1,5 m zodat een rolstoelgebruiker kan draaien.</li> </ul> 	
		6.5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor inrichtingseisen zoals de hoogte van de closetpot 46 cm zie ook de <a href="#">richtlijn Sanitair</a>.</li> </ul>	

( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		
		Urgent maar van iets lagere orde		
		Minder urgent		
		Voldoet al		
		Geen opmerking/geen prioriteit		
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
7.	Meubilair Zorg dat het meubilair ook bruikbaar is voor rolstoelgebruikers (denk aan de onderrijdbaarheid). Voorbeeld; <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	7.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat alle tafels onderrijdbaar zijn door rolstoelgebruikers (geen balk onder het tafelblad).</li> </ul> 	
8.	Zorg dat een rolstoelgebruiker tussen de tafels kan rijden en de balie en het toilet kan bereiken.	8.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat er tussen de tafels voldoende verkeersruimte is (vrije doorgang bij voorkeur 1,5 m en minimaal 0,9 m).</li> <li>Zorg dat een rolstoelgebruiker in de ruimte kan keren (vrije draaicirkel minimaal 1,5 m).</li> <li>Wanneer er sprake is van een zelfbedieningsbalie, zorg dat deze ook bruikbaar is vanuit de rolstoel.</li> </ul>	
9.	Terras	9.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat het terras vlak en berijdbaar is.</li> <li>Zorg dat de tafels op het terras onderrijdbaar zijn en dat er ruimte gecreëerd kan worden voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.</li> </ul>	



() = geeft locatie op de plattegrond aan.	Essentieel voor toegankelijkheid	
	Urgent maar van iets lagere orde	
	Minder urgent	
	Voldoet al	
	Geen opmerking/geen prioriteit	

No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
----	-----------	----	--------	------------

Infocentrum





10.	Entree	10.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkom abrupte hoogteverschillen. Als deze nodig zijn, mogen ze niet hoger zijn dan 20 mm. Hoogteverschillen van meer dan 20 mm moeten met een helling worden overbrugd. Voor de juiste hellingshoek zie de richtlijn '<a href="#">Voetpaden voor iedereen</a>'.</li> </ul>	
		10.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de vrije doorgang bij het openen van één deur minimaal 850 mm is.</li> </ul>	


( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Prioriteit
		Urgent maar van iets lagere orde		
		Minder urgent		
		Voldoet al		
		Geen opmerking/geen prioriteit		
No	Onderwerp	no	Advies	
	Mensen met een beperkte armfunctie en mensen met een rolstoel of rollator kunnen niet of nauwelijks deuren met drangers openen.	10.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas geen dranger toe of pas een deurautomaat toe of zorg dat de deuren permanent open staan. Als er toch een dranger wordt toegepast dient deze zo afgesteld te worden dat de deur met één gestrekte vinger kan worden geopend.</li> <li>Eventuele drangers dienen te zijn voorzien van een sluitvertraging waarbij de deur op 90 graden 4 a 6 seconden open blijft staan.</li> </ul>	
		10.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat er direct voor de deur en direct achter de deur voldoende ruimte is voor een rolstoel (buiten het draaivlak van de deur dient een vrije draaicirkel van 1500 mm te zijn).</li> </ul>	
11.	Meubilair Zorg dat het meubilair ook bruikbaar is voor rolstoelgebruikers (denk aan de onderrijdbaarheid). Voorbeeld;	11.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat alle tafels onderrijdbaar zijn door rolstoelgebruikers (geen balk onder het tafelblad).</li> </ul>	
				
12.	Zorg dat een rolstoelgebruiker tussen de tafels kan rijden en de balie en het toilet kan bereiken.	12.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat er tussen de tafels voldoende verkeersruimte is (vrije doorgang bij voorkeur 1,5 m en minimaal 0,9 m).</li> <li>Zorg dat een rolstoelgebruiker in de ruimte kan keren (vrije draaicirkel minimaal 1,5 m).</li> </ul>	



( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Red
		Urgent maar van iets lagere orde		Yellow
		Minder urgent		Blue
		Voldoet al		Green
		Geen opmerking/geen prioriteit		White
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
13.	Toilet Er ontbreekt een rolstoeltoegankelijk toilet in deze ruimte. Veel mensen met een rolstoel kunnen even staan. Voor hen en voor mensen met een rollator is het van belang dat zij vlak voor de toiletdeur kunnen komen en hun hulpmiddel daar kunnen parkeren. Vervolgens kunnen zij dan met 1 of 2 stappen het toilet bereiken.	13.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>In deze situatie is het wenselijk dat er zoveel mogelijk vrije ruimte is tussen de toiletdeur en de toegangsdeur van het Infocentrum. Vermijd obstakels (denk aan de radiator, garderobe wandversieringen enz).</li> </ul>	Red
	Meubilair, balie en expositie onderdelen	13.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat meubilair zoals een balie en de expositie onderdelen geschikt zijn voor kleine en lange mensen en voor mensen in rolstoelen (zie <a href="#">brochure balies</a>).</li> </ul>	Red
Informatiepanelen				
14.	Informatiepanelen	14.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat <b>alle</b> informatiepanelen bereikbaar zijn met een rolstoel.</li> <li>Zorg dat teksten zittend en staand leesbaar zijn.</li> <li>Pas schreefloze letters toe, extra groot en met groot contrast.</li> </ul>	Red




( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		
		Urgent maar van iets lagere orde		
		Minder urgent		
		Voldoet al		
		Geen opmerking/geen prioriteit		
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
Paden (algemeen)				
15.	Zorg dat alle bestemmingen op het terrein bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Denk aan, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infocentrum</li> <li>2. Horecagelegenheid</li> <li>3. Wandelpaden</li> <li>4. Speelnatuur</li> <li>5. Dierenshuur</li> <li>6. Zorgboerderij met moestuin</li> <li>7. Dierenweide</li> <li>8. Parkeergelegenheid</li> </ol>	15.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat <b>alle</b> bestemmingen op het terrein bereikbaar zijn via een vlak en berijdbaar pad.</li> <li>Voorkom drempels bij de aansluiting op de toegangsdeuren van de bebouwing.</li> </ul>	
16.	Hekwerken Zorg dat eventueel aanwezige hekwerken doorgankelijk zijn voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.	16.1	<p>Wanneer er hekwerken worden aangebracht zorg dan voor,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>een lichte bediening.</li> <li>een vlakke bestrating zonder drempels.</li> <li>dat de vrije doorgang minimaal 850 mm is.</li> </ul>	
17.	Natuurlijke gidslijn Bij de bestaande halfverharde paden ontbreekt een strakke afscheiding met de berm, waardoor de paden met een taststok moeilijk zijn te volgen. Voor iemand met een visuele beperking is het prettig wanneer iemand zelf het pad kan terugvinden door de aanwezigheid van een natuurlijke begrenzing (natuurlijke gidslijn).	17.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer er nieuwe paden worden aangebracht of wanneer paden gerenoveerd worden, zorg dan voor een strakke afscheiding zodat het pad ten opzichte van de omgeving voelbaar is met de taststok (blinden).</li> </ul>	

( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid	Red		
		Urgent maar van iets lagere orde	Yellow		
		Minder urgent	Blue		
		Voldoet al	Green		
		Geen opmerking/geen prioriteit	White		
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit	
Toegankelijke wandeling					
Wandelroute Er is een korte wandelroute mogelijk die geschikt is voor rollator- en rolstoelgebruikers. Deze is qua beleving mooi, voert langs verschillende landschappen die kenmerkend zijn voor de heuvelrug (weide, heide en bos).					
18.	<p>Pad (A) Zowel de rijbaan als het fietspad zijn voldoende vlak en voldoende hard voor rolstoelgebruikers. Dit fietspad kan druk zijn. Rolstoelgebruikers zullen zelf kiezen welk pad zij nemen.</p>		18.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen opmerking</li> </ul>	Green
19.	<p>Pad (B) Er zijn 3 paden, - Fietspad (halfverhard) - Rijbaan (halfverhard) - Voetpad (bosgrond)</p> <p>Het fietspad is vlak en goed berijdbaar, maar zal op een mooie dag erg druk zijn. De rijbaan is wat hobbelig, maar over het algemeen goed berijdbaar en minder druk. Het voetpad is mul en vraagt veel kracht van een rolstoelgebruiker. Ook groeien er hier en daar boomwortels aan het oppervlak. De berijdbaarheid is minimaal.</p>		19.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geef de wandelroute zo aan dat wandelaars kiezen voor het fietspad of de rijbaan.</li> </ul>	Red



( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid	Red	
		Urgent maar van iets lagere orde	Yellow	
		Minder urgent	Blue	
		Voldoet al	Green	
		Geen opmerking/geen prioriteit	White	
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
20.	Pad (C) Op het moment van de visitatie was de rijbaan door grote machines kapot gereden. Het fietspad was vlak en goed berijdbaar.		20.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Geef de wandelroute zo aan dat wandelaars voor het fietspad kiezen.</li> </ul>	Red
21.	Bewegwijzering/markering	21.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breng de bewegwijzering consequent volgens een logische eenduidige structuur aan.                Bijvoorbeeld,                -Op een vaste afstand na kruisingen en afslagen                -Op een identieke paal                -Altijd aan dezelfde kant en op een zelfde afstand                -Altijd op dezelfde hoogte                -Leesbaar/zichtbaar vanaf 20 m</li> </ul>	Red
22.	Banken Er ontbreken rustpunten.	22.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breng langs de wandelroute meerdere banken aan (afstand ca 200 m).</li> <li>Zorg dat deze banken bereikbaar zijn door mensen met een rollator of rolstoel.</li> <li>Zorg dat er naast de bank een geschikte plaats is voor het opstellen van een rolstoel.</li> </ul>	Red

() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Prioriteit
		Urgent maar van iets lagere orde		
		Minder urgent		
		Voldoet al		
		Geen opmerking/geen prioriteit		
No	Onderwerp	no	Advies	
		22.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijke locaties zijn Locatie Fundamenten historisch gebouw (1) Locatie heideveld (2)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Locatie Rododendrons (3)</li> </ul> 	
23.	Fundamenten historisch gebouw (1) Er zijn plannen om de vorm van het oorspronkelijke gebouw zichtbaar te maken.	23.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de contouren van het gebouw ook goed zichtbaar zijn vanuit een zittende positie (voor rolstoelgebruikers).</li> </ul>	
		23.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat eventuele informatiepanelen bereikbaar en leesbaar zijn vanuit de rolstoel.</li> </ul>	
		23.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de contouren tastbaar zijn door blinden met een taststok.</li> </ul>	
24.	Rododendrons (3)	24.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat er tot de rododendrons een voor rolstoelgebruikers berijdbaar pad ligt, zodat zij tijdens de bloei deze struiken kunnen benaderen.</li> </ul>	

( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Prioriteit	
		Urgent maar van iets lagere orde			
		Minder urgent			
		Voldoet al			
		Geen opmerking/geen prioriteit			
No	Onderwerp	no	Advies		
25.	Bijenstal (4) De bijenstal is een bijzondere belevenis in deze route. Het toegangspad en de vloer in de bijenstal zijn nu ongeschikt voor rolstoelgebruikers.		25.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Breng naar de bijenstal een pad aan dat berijdbaar is voor rolstoelgebruikers.</li> </ul>		
		25.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de vloer in de bijenstal vlak en berijdbaar is. Breng een verharding aan (bijvoorbeeld trottoirtegels).</li> </ul>		
		25.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat een rolstoelgebruiker tot aan de glazen bijenkast kan rijden en in de kast kan kijken.</li> </ul>		
	Er is een bijenkorf met een spiegel van onderen. Deze bijen korf is nu niet bereikbaar met de rolstoel.		25.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats de bijenkorf met de spiegel in het midden zodat een rolstoelgebruiker in de spiegel kan kijken.</li> </ul>	

() = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid		Red
		Urgent maar van iets lagere orde		Yellow
		Minder urgent		Blue
		Voldoet al		Green
		Geen opmerking/geen prioriteit		White
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
26.	<p>Audiofragmenten</p> <p>Het begin en het eind van de wandeling sluit aan bij de 'Natuursagenroute Sprengenberg'. Deze wandeling is voorzien van audiofragmenten, waarvan een aantal fragmenten in deze route passen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Audiofragment Bijenstal</a></li> <li>• <a href="#">Audiofragment eikenblad</a></li> <li>• <a href="#">Audiofragment ontstaan Sallandse Heuvelrug</a></li> <li>• <a href="#">Audiofragment de Den</a></li> <li>• <a href="#">Audiofragment de Heide</a></li> </ul> <p>De 'Natuursagenroute Sprengenberg' is ongeschikt voor rolstoelgebruikers, toch geven de audiofragmenten een bijzondere extra beleving juist voor mensen die niet zo ver en veel kunnen wandelen.</p>	26.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas deze audiofragmenten ook toe in de wandeling die geschikt is voor rolstoelgebruikers.</li> </ul>	Blue
27.	<p>Voorziening voor mensen met een visuele beperking</p> <p>We hebben beperkte aandacht gegeven voor voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Het toekomstige rolstoeltoegankelijke pad is te kort voor mensen met een visuele beperking. Zij zullen deze paden altijd met anderen lopen en hebben dan een normaal tempo.</p>	27.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De 'Natuursagenroute Sprengenberg' is zeer geschikt voor mensen met een visuele beperking en behoeft helemaal geen aanpassing.</li> </ul>	Green

( ) = geeft locatie op de plattegrond aan.		Essentieel voor toegankelijkheid	Red	
		Urgent maar van iets lagere orde	Yellow	
		Minder urgent	Blue	
		Voldoet al	Green	
		Geen opmerking/geen prioriteit	White	
No	Onderwerp	no	Advies	Prioriteit
Website				
28.	Op de website van Natuurmonumenten staat geen informatie over de toegankelijkheid van het terrein voor mensen met een beperking.	28.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat na realisatie de juiste informatie makkelijk te vinden is.</li> </ul>	Red
29.	Voor mensen met een beperking met blindengeleide honden is het van belang om vooraf te weten of honden wel of niet zijn toegestaan en waar zij los mogen lopen en waar zij aangelijnd moeten zijn.	29.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geef op de website duidelijke informatie over het beleid op het gebied van honden.</li> </ul>	Red
Oerr-speelbos				
30.	Sommige delen worden ingericht om te spelen. De aandacht gaat dan vooral uit naar speelvoorzieningen voor kinderen (G&H heeft weinig beperkte expertise op dit gebied). Wel willen wij aandacht vragen voor het plezier dat omstanders beleven aan het kinderspel. Om die belevenis mogelijk te maken is het noodzakelijk dat omstanders de speelvoorzieningen kunnen bereiken (ook gehandicapte omstanders waaronder ouderen).	30.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breng bij voorkeur een rondgaand, door rolstoelen berijdbaar, pad door het speelbos aan.</li> </ul>	Yellow
Dierenschuur				
31.	De dierenschuur zal in de toekomst worden gerenoveerd.	31.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat er op het moment dat er gerenoveerd wordt aandacht is dat de schuur toegankelijk is en dat zittende en staande mensen in de dierenstallen/hokken kunnen kijken. Denk daarbij ook aan kinderen in rolstoelen en in buggy's.</li> </ul>	Red